



Szczecin, 23 grudnia 2016 r.

**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.237.2016

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.), w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku inwestora, w imieniu którego działa Marcin Jackowiak, w sprawie uzgodnienia ekspertyzy technicznej pt.: „Ekspertyza techniczna w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej związanych ze zmianą sposobu użytkowania I piętra na potrzeby Domu Kultury KLUB SKOLWIN w budynku zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 161”, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Stanisława Wiśniewskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę na

rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, w postaci:

- zamknięcia wejść z klatki schodowej do projektowanych lokali drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- zabezpieczenia stropów od strony lokalu (strop pomiędzy parterem i I pięciem oraz pomiędzy I pięciem i poddaszem) przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 60,
- zabezpieczenia przejść instalacyjnych przez ww. stropy w sposób określony w § 234 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia,
- wymiany polepy na wełnę mineralną w stropie zlokalizowanym pomiędzy parterem i I pięciem,
- zaimpregnowania drewnianych odkrytych elementów stropu zlokalizowanego pomiędzy parterem i I pięciem do stopnia NRO,

B.2/1

- obudowania od spodu i z boków drewnianych schodów przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 60,
- wyposażenia wszystkich pomieszczeń w analizowanych lokalach, oprócz pomieszczeń higienicznosanitarnych, w autonomiczne czujki dymu,

jako rozwiązania zamienne, w związku z niespełnieniem następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- biegi i spoczniki w klatce schodowej nie spełniają wymagań § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- stopnie schodów nie spełniają wymagań § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie wysokości,
- drzwi wyjściowe z budynku nie spełniają wymagań § 239 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości,
- stropy nad kondygnacjami nadziemnymi nie spełniają wymagań § 216 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia,
- biegi i spoczniki schodów nie spełniają wymagań § 249 ust. 3 ww. rozporządzenia w zakresie klasy odporności ogniowej oraz materiałów z jakich zostały wykonane.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony.

Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126, w związku z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące części budynku objętej opracowaniem będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Stall
ul. Brygadierów 102 Jacek Stalowski

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Marcin Jackowiak
ul. Poczтовая 41/4
70-356 Szczecin

Do wiadomości:

KM PSP w Szczecinie

B. 2/3